

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE, ENTI LOCALI E POLITICHE ABITATIVE

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
AREA GENIO CIVILE LAZIO SUD UFFICIO GENIO CIVILE FROSINONE

Protocollo n° 2016-0000411508
Posizione n° 46828

Il 20/09/2016

Allo Sportello Unico per l'edilizia del
Comune di Bellegra p.e.c. comunebellegra@libero.it

Al Committente Provincia di roma
e-mail / p.e.c. claudio.diblagio@pec.stradelazio.it,
protocollo@pec.provincia.roma.it,

Al Delegato Paolo Mangone
p.e.c. paolomangone@pec.ording.roma.it

OGGETTO: D.P.R. n° 380/01 artt. 93-94 - Regolamento Regionale n° 14 del 13/07/2016 .

Rilievi della commissione sismica

Comune di Bellegra (RM) Zona Sismica 2B

Committente Provincia di roma

Lavori di Consolidamento di un muro sottoscarpa SP S.Vito-Bellegra km 8+00 Lotto 1 Stralcio 0

Distinto in catasto al foglio n° 11 Particella n° 269 Località Bellegra

Via SP. S. Vito - Bellegra Lotto 1 Edificio - Scala -

Si comunica che nella seduta del 19/09/2016 con verbale n° 811 la Commissione Sismica, istituita ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento regionale n° 14 del 13/07/2016 , ha effettuato il controllo di merito del progetto presentato in data 03/08/2016 rinviandone l'esito in quanto:

- 1) Calcolo analitico del sovraccarico applicato a tergo del muro;
- 2) Evidenziare nella relazione di calcolo i valori risultanti dalle verifiche di sicurezza, ai sensi del punto 6.5.3;
- 3) Manca relazione geologica;
- 4) Riportare nell'allegato B1 le verifiche di resistenza;
- 5) Versamento incongruente.

I punti di cui sopra si riferiscono al D.M. 14/01/2008

Si comunica pertanto che per il proseguo dell'iter procedurale il progetto deve essere perfezionato con gli atti integrativi sopra citati.

Gli atti di cui sopra dovranno essere accompagnati da una nota esplicativa ch  evidenzi in maniera esaustiva il riscontro a ciascuna delle osservazioni formulate e precisi inequivocabilmente gli elaborati progettuali che eventualmente si intendono annullare o sostituire.

Si resta in attesa del perfezionamento degli atti entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presente, salvo richiesta di proroga motivata.

La Commissione Sismica si riserva di formulare eventuali ulteriori osservazioni che potranno scaturire l'esame collegiale del progetto alla luce delle integrazioni pervenute.



La presente sospende il decorso dei termini ai fini della conclusione del procedimento stabiliti dalla vigente normativa.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente dell'Area

