



VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
(art. 163 DLGS 502016)

A seguito dei sopralluoghi effettuati sulla S.P. Vallepietra Campo la Pietra per la riapertura stagionale della stessa dal 1 maggio al 31 ottobre il 15/03/2017 dal Capo Sezione IV, geom. Gianfranco Cipolla e il 27/03/2017 dal Direttore del Dipartimento VII, ing. Claudio Di Biagio,

vista la segnalazione del C.O.S. Domenico Filippetti del 18/03/2017,

vista la segnalazione del Comune di Vallepietra riguardante;

dai sopralluoghi si riscontra che:

- al km. 1+150 circa della S.P. Vallepietra Campo la Pietra, dalla scarpata lato dx, si sono verificati diversi distacchi di masi di varie dimensioni che necessitano di un intervento di rafforzamento corticale;
- al km. 5+200 circa della S.P. Vallepietra Campo la Pietra, dalla scarpata lato dx, si sono verificati diversi distacchi di masi di varie dimensioni che necessitano di una accurata pulizia delle reti installate e ripristino della funzionalità delle stesse;
- al km. 7+800 circa della S.P. Vallepietra Campo la Pietra, dalla scarpata lato dx, si sono verificati diversi distacchi di masi di varie dimensioni che necessitano di una accurata pulizia del pendio e installazione di rete paramassi semplice;

PRESO ATTO CHE:

- permane una condizione di pericolo imminente per il pubblico transito;
- è necessario provvedere al consolidamento della scarpata a mezzo di appositi strumenti di contenimento;
- le opere dovranno avere immediato avvio al fine di ripristinare il transito in sicurezza sulla S.P. Vallepietra Campo la Pietra a salvaguardia della pubblica incolumità, a tal uopo si impone di intervenire senza indugio ed eseguire i lavori di messa in sicurezza necessari per rimuovere lo stato di pericolo imminente,

i sottoscritti dichiarano che ricorrono gli estremi di Somma Urgenza di cui all'art. 163 DLGS 50/2016 e, per gli effetti del medesimo articolo, si redige il presente verbale e si dispone l'immediata esecuzione dei lavori per quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, da parte dell'Impresa M.S. Costruzioni Srl di Roma interpellata e resasi immediatamente disponibile nella giornata odierna con attrezzatura e rocciatori,

con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi che sarà redatta a cura di questo Ufficio non appena sarà possibile, in considerazione della gravità e dell'estensione di quanto accaduto.

Roma, 30/03/2017

Il Capo Sezione
Geom. Gianfranco Cipolla

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Ing. Claudio DI BIAGIO