



Città metropolitana
di Roma Capitale

DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO 2 VIABILITA' ZONA SUD

S.P. TUSCOLANA

SOMMA URGENZA

PER LA MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA DEL PONTE PER
SOVRAPPASSO STRADALE SITO AL KM 16+230 CARREGGIATA
DIREZIONE ROMA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

VERBALE DI CONSTATAZIONE SOMMA
URGENZA

ELABORATO

2

AGGIORNAMENTI

FILE

SCALA

COLLABORATORI

PROGETTISTI

Dott. Ing. Giovanni QUATTROCIOCCHI

Geom. Giovanni TOZZI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Antonio CELLUCCI

DATA

23 LUG. 2015



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

Dipartimento VII - Viabilità e Infrastrutture
Servizio 2° - Viabilità Zona Sud.

Il Dirigente, Dott. Ing. Antonio CELLUCCI

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA

Art. 175 del D.P.R. 207/10

Il giorno 14/07/2015, a seguito di segnalazione prot. n. 30079/2015 pervenuta via fax dal V settore Polizia Municipale del Comune di Frascati riguardante il danneggiamento del ponte per scavalco stradale sito sulla SP TUSCOLANA, carreggiata direzione Roma, Km 16+230,

Viste le risultanze dell'ispezione eseguita dal COSQ di zona Massimo Fabrizi circa la situazione di cui alla suddetta segnalazione,

considerato che:

intervenivano sul posto, oltre alla Polizia Municipale del Comune di Frascati, anche i vigili del fuoco per effettuare il disaggancio del calcestruzzo pericolante distaccatosi dalle travi;

il danneggiamento interessa le strutture portanti orizzontali dell'impalcato del ponte,

tutto quanto sopra visto e considerato,

l'Ing. Giovanni Quattrococchi ed il Geom. Giovanni Tozzi, incaricati dal Dirigente Dott. Ing. Antonio CELLUCCI, effettuavano un sopralluogo sulla S.P. TUSCOLANA Km 16+230 ovvero sulla sottostante via Comunale Tuscolana Vecchia riscontrando che:

- *Il sovrappasso della via Tuscolana Vecchia avviene attraverso 2 impalcati separati da giunto longitudinale, distinti e costituenti rispettivamente la carreggiata direzione Roma e quella in direzione Frascati della SP Tuscolana;*
- *Il sinistro segnalato ha interessato l'impalcato della carreggiata direzione Roma della SP Tuscolana costituito da n. 6 travi in cemento armato precompresso a trefoli pretesi, soletta superiore in c.a. e predalles, trasversi in testata e centrale;*
- *dall'esame visivo risultano danneggiate tutte le 6 travi in cemento armato precompresso costituenti l'impalcato direzione Roma con gravi lesioni delle prime 3 travi partendo dal lato monte della via Comunale Tuscolana Vecchia e danneggiamenti localizzati delle restanti travi;*
- *in particolare le prime 3 travi presentano il taglio dei trefoli di precompressione e danneggiamento del calcestruzzo, la quarta trave presenta comunque il danneggiamento e taglio di alcuni trefoli di precompressione mentre le restanti travi recano, all'esame visivo, solo il danneggiamento del cls.*

PRESO ATTO CHE:

- permane una condizione di pericolo imminente per il pubblico transito;
- necessita intervenire per la messa in sicurezza temporanea dei luoghi mediante la parzializzazione del transito sulla SP Tuscolana, carreggiata direzione Roma, ovvero l'interdizione del transito sulla corsia di marcia della stessa in quanto ricadente sulle travi maggiormente danneggiate;
- esiste il pericolo di caduta di ulteriori detriti dalle travi ed è pertanto necessario interdire il transito sulla corsia direzione Vermicino della sottostante via Tuscolana Vecchia;
- è indispensabile eseguire il puntellamento delle travi maggiormente danneggiate a seguito del sinistro;
- le opere dovranno avere immediato avvio al fine di ripristinare in via provvisoria il transito in sicurezza sulla S.P. Tuscolana e sulla S.C. Tuscolana Vecchia a salvaguardia della pubblica incolumità,

il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, per cui redige il presente VERBALE ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Lì, 14/07/2015

Tecnici incaricati

F.T.L.
Ing. G. QUATTROCOCCHI

Il Capo Sezione
Geom. G. TOZZI

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Antonio CELLUCCI

Viale di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma
tel. 06 67664243 - 06 67664389
fax 06 5897976 - 06 67664512