



VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
(Art. 175 del D.P.R. n. 207/2010)

Il giorno 10/12/2014, a seguito di segnalazione da parte del Responsabile del Centro Provinciale di Formazione Professionale "Cave" sito in Contrada Campo, n.7/b Cave, con nota prot. n. RIF. 20770/14 del 05/12/2014, riguardante il cedimento di parte della controsoffittatura, fortunatamente senza provocare danni agli studenti, a causa delle copiose infiltrazioni di acqua piovana, derivanti dalle coperture fatiscenti, lo scrivente, in data odierna, si è recato sul posto effettuando un sopralluogo di verifica che ha evidenziato elementi di pericolo, presunto o prevedibile, per i segni di cedimento della copertura in legno e per le pronunciate fenditure longitudinali nella controsoffittatura, probabilmente in camera a canne, e per il suo sensibile avvallamento, come si evince dalla documentazione fotografica.

CONSIDERATO:

- Che permane una condizione di pericolo per l'intera struttura;
- Che necessita intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità attraverso il risanamento del manto di copertura e la rimozione e sostituzione del controsoffitto;
- Che è divenuto indifferibile un intervento per la salvaguardia e la conservazione del bene immobile;
- Che le opere dovranno avere immediato avvio.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, per cui redige il presente **VERBALE** ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 201/2010, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

Roma, 10/12/2014

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Paolo Cecconi)

Visto: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Antonio Capitani)