



Roma, 21/03/2016

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA
(ART. 176 D.P.R. 207/2010)**

Il giorno 21/03/2016, il sottoscritto, incaricato dal Dirigente Dott. Roberto DEL SIGNORE, si è recato ad un sopralluogo congiunto con personale tecnico del presente servizio presso il Centro per l'Impiego di via Decio Azzolino in Roma, accertando la necessità di intervenire ai fini della sicurezza per il rifacimento del terrazzo di copertura causa copiose infiltrazioni di acque meteoriche.

Premesso che:

- tale intervento può essere realizzato attraverso l'impermeabilizzazione del terrazzo e sostituzione dei pannelli di controsoffitto caduti nelle stanze a seguito dell'infiltrazione;
- saranno effettuati, inoltre, lavori di tinteggiatura delle parti interessate con ripristino dell'intonaco laddove si è verificato il distacco.

Considerato che:

il suddetto intervento si rende necessario al fine di:

- rendere agibili le stanze che sono state interdette a seguito di tale infiltrazioni;
- eliminare le fonti di pericolo connesse al distacco delle parti ammalorate ed alla caduta di intonaco e pannelli della controsoffittatura;
- ripristinare le condizioni di sicurezza dei locali.
-

Considerato, altresì, che:

- permane ad oggi tale condizione di pericolo;
- occorre intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità realizzando misure di sicurezza idonee;
- tali opere dovranno avere immediato avvio, al fine di ripristinare ed assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di somma urgenza per cui redige il presente verbale ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, con riserva di compilare la perizia giustificativa dei lavori medesimi.

Il tecnico incaricato
Geom. Antonio PIERGENTILI

Visto: Il Dirigente
Dott. Roberto DEL SIGNORE