

PROVINCIA DI ROMA
DIPARTIMENTO VII° VIABILITA' ZONA NORD

Lavori urgenti per ripristino dei parapetti incidentati del ponte Rimbomba sulla
S.P. Sacrofano Cassia al km 1+050 circa della Sezione 2^ - Gruppo 5

(COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell'articolo 173 del D.P.R. 05-01-2010 n. 247
"Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163")

DATA

24 APR. 2014


COTTIMO FIDUCIARIO

AGGIORNAMENTO

ARCHIVIO

COLLABORATORE

Geom. A. Toni



SCALA

TAVOLA

1

VERBALE DI ACCERTAMENTO

Il Progettista
(Geom. Gilberto Paolucci)

Il Capo Sezione
(Ing. Giovanni Saura)

Il Direttore
(Ing. Giuseppe Disposito)

PROVINCIA DI ROMA
DIPARTIMENTO VII VIABILITA' ZONA NORD

VERBALE ACCERTAMENTO LAVORI DI URGENZA

(Art. 175 regolamento - D.P.R. 05-10-2010 n 207)

OGGETTO : Lavori urgenti per ripristino dei parapetti incidentati del ponte Rimbomba sulla S.P. Sacrofano Cassia al km 1+050 circa della Sezione 2^ - Gruppo 5
(COTTIMO FIDUCIARIO ai sensi dell'articolo 173 del D.P.R. 05-10-2010 n 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163")

Il giorno 18/04/2014 il sottoscritto

Geom. Gilberto Paolucci a seguito dell' incidente del 04-04-2014 che ha interessato ancora una volta i parapetti del ponte Rimbomba, è stato incaricato dal Direttore del Dipartimento 7 ing. Giuseppe Esposito ad effettuare un sopralluogo sulla S.P. Sacrofano Cassia al km 1+050, luogo in cui è ubicato il ponte, ed ha constatato quanto segue:

- L'incidente occorso in data 04-04-2014 ha contribuito alla rottura in vari punti dei parapetti in muratura, già più volte colpiti durante gli incidenti avvenuti in passato: i parapetti, allo stato attuale, non garantiscono più nessun tipo di sicurezza.


CONSIDERATO:

- Che tali condizioni creano una situazione di pericolo anche grave per il transito sulla suddetta strada;
- Che tale situazione, resa ancor più grave dal fatto che il ponte costituisce una strettoia della S.P. con grave limitazione dell'ampiezza della carreggiata, non può perdurare a lungo;
- Che è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità all'esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione di tale stato di pericolo;

Per tutto quanto sopra considerato il sottoscritto geom. Gilberto Paolucci dichiara che i lavori medesimi rivestono carattere di URGENZA, per cui redige il presente VERBALE ai sensi dell'art. 175 del regolamento D.P.R. 05.10.2010, n.207, con riserva di compilare la perizia giustificante la spesa per l'esecuzione dei lavori stessi.

ROMA 18-04-2014

Il tecnico incaricato
geom. Gilberto Paolucci



Il Direttore
Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Giuseppe ESPOSITO

