



## CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Dipartimento VII  
Viabilità e Infrastrutture viarie  
Ufficio di Direzione  
"Viabilità zona nord"

**OGGETTO :** LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.  
2f VIA VALLERICCA E VIA DELLE FORNACI NEL COMUNE DI  
ROMA E MONTEROTONDO.  
Sezione 2<sup>A</sup> gruppo 8

### VERBALE DI ACCERTAMENTO D'URGENZA (Art. 175 D.P.R. 207/2010)

A seguito al perdurare del fenomeno degenerativo legato principalmente alla presenza di radici di pinus per un tratto e non regimazione delle acque meteoriche per un altro tratto della strada in oggetto in più occasioni, si sono verificate lungo la S.P. 2f Via Vallericca sul tratto che intercorre dall'incrocio con Viaalaria all'incrocio con Via delle Fornaci allagamenti e incidenti con notevole pregiudizio per il transito;

Considerato che gli allagamenti sono stati determinati dal non funzionamento di alcuni presidi idraulici presenti e gli incidenti dalla presenza di radici di pinus che affiorano sulla carreggiata

Gli eventi verificatisi, hanno costretto questo Servizio ad intervenire più volte senza poter dare corso a soluzioni reali se non tramite intervento di interruzione e/o parzializzazione del tratto di strada per la circolazione;

La S.P. 2 f Via delle fornaci e Via Vallericca insistono, nel Comune di Roma e Monterotondo presentano delle sconessioni del manto stradale dovute per lo più alla presenza di falde freatiche sotterranee che contribuiscono in modo significativo al verificarsi di dissesti della pavimentazione e pregiudizio per la circolazione.

Ciò premesso il sottoscritto, Geom. Franco Flamini tecnico assegnato alla Sezione 2, recatosi in sopralluogo di concerto con il C.C. di Zona Sig. Lazzerini Leonardo il giorno 02/11/2015 per le verifiche del caso, hanno constatato che per eliminare lo stato di pericolo, e per migliorare la transitabilità, occorre eseguire lavori di sistemazione della pavimentazione compromessa e miglioramento del deflusso delle acque utilizzando le canalizzazioni presenti con la pulizia dei presidi idraulici, a tale proposito i sottoscritti dichiarano che i lavori in argomento rivestono carattere d'urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e agli effetti dell'art. 175 D.P.R. 207/2010.

Roma, li 01/11/2015

Il Geometra della Sez. 2<sup>a</sup>  
(Geom. Franco Flamini)

Il Capo Cantoniere  
(Lazzerini Leonardo)



DIRETTORE  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Giuseppe ESPOSITO)